



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ №7
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**
456770 Челябинская область ЗАТО г. Снежинск ул.Транспортная,11 а/а 77, телефон (351-46) 3-87-46, эл.адрес ugps7snz@yandex.ru

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА
456770 Челябинская область ЗАТО г. Снежинск ул.Транспортная,11 а/а 77, телефон (351-46) 3-24-04, эл.адрес fips7ogpm@yandex.ru
телефон доверия (351-46) 2-43-91

Закрытое административно-территориальное « 27 » апреля 20 12 г.
(место составления предписания) (дата составления предписания)
образование город Снежинск, ул. Транспортная д.11

**ПРЕДПИСАНИЕ № 60 / 1 / 1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

"Центр развития ребенка - детский сад №30"

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление ФПС №7 МЧС России» по пожарному надзору № 60 от « 06 » марта 20 12 года, ст.6 Федерального закона от21 декабря 1994 г.

№69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 30 мин. « 18 » апреля 20 12 г.
по 15 ч. 00 мин. « 27 » апреля 20 12 г.

проведена плановая/документарная/выездная проверка
(вид проверки)

государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС №7 МЧС России» по
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
пожарному надзору майором внутренней службы Денисенко Мариной Геннадьевной
проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

на объекте надзора Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад №30", расположенного по адресу: ул. Феокистова 40

совместно с заведующей МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №30"

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

Кулаевой Людмилы Денисовны, заместителем заведующей по АХР Левашовой Анной Георгиевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
60/1/1	Помещения 1 группы здания МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №30», расположенный по адресу ул. Феокистова,40, предназначенные для	п.6.12* Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел 6.15* При наличии двух эвакуационных выходов и более они должны быть	31.12.2013	

	одновременного пребывания более 10 человек не имеют второго эвакуационного выхода	расположены рассредоточено (за исключением выходов из коридоров в незадымляемые лестничные клетки). СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"		

ОБЪЕКТ
Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Государственный инспектор
ФГКУ "Специальное управление ФПС №7 МЧС России"
по пожарному надзору Денисенко М.Г.**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 27 » апреля 20 12 года

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МБДОУ «Центр развития ребенка -
детский сад №30» Кулаева Л.Д.

(должность, фамилия, инициалы)

« 27 » апреля 20 12 года

Государственный инспектор по пожарному надзору ФГКУ "Специальное управление ФПС №7 МЧС России" Денисенко М.Г.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение « Центр
развития ребенка - детский сад №30»
ИНН/КПП 7423018146/742301001
ОГРН 1027401353836

Начальнику управления
образования Б.М. Беккеру

456770, г. Снежинск, ул. Феокистова, 40

тел. 2-43-83
18.11.2010 № 11.12.11/110

Уважаемый Борис Михайлович!

Довожу до Вашего сведения, что 31 января 2012 года истекает срок предписания №169/1/1-4 от 29.10.2010 года ОГПНГУ «Специальное управление Федеральной противопожарной службы №7 МЧС России» по поводу оборудования помещения группы №1 вторым эвакуационным выходом. Проверка проводилась в октябре 2010 года.

Прошу профинсировать изготовление запасного эвакуационного выхода в Ваш адрес мною было направлено письмо от 28.12.2010 г.

Приложение на 3-х листах

Заведующий



Л.Д.Кулаева

Л.Д.Кулаева
24383



Администрация г. Снежинск
Челябинской области

**Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение « Центр
развития ребенка - детский сад №30»**

ИНН/КПП 7423018146/742301001
ОГРН 1027401353836

456770, г. Снежинск, ул. Феокистова, 40

24.01.2012 *тел. 2-43-83* № *01/22/20*

**Начальнику ФГКУ «Специальное
управление Федеральной
противопожарной службы №7 МЧС
России»**

Катаеву И.А.

Уважаемый Игорь Афанасьевич!

Прошу отнестись к исполнению предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от №169/1/1-4 от 29.10.1910 года (в части оборудования группового помещения №1 здания учреждения вторым эвакуационным выходом) на 2012 год по следующим причинам:

1. МБДОУ № 30 в соответствии с законодательством и Уставом учреждения финансируется из бюджета Снежинского городского округа (в 2011 году – в соответствии со сметой расходов), в котором расходов на оборудование эвакуационного выхода, требующего значительных затрат, не предусматривалось.

2. Постановлением администрации Снежинского городского округа от 28.12.2011г. № 1820 утверждена муниципальная целевая Программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений социальной сферы города Снежинска» на 2012-2015 годы, предусматривающей финансирование обустройства вторых эвакуационных выходов муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в том числе МБДОУ № 30.

Заведующий

Л.Д.Кулаева

Кулаева Л.Д.
24383



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ №7
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

(ФГКУ «Специальное управление ФПС №7 МЧС России»)
Отдел государственного пожарного надзора

ул. Транспортная, 11, а/я77, г. Снежинск
Челябинской области, 456770
Телефон (35146) 3-20-41, 3-24-04, факс (35146) 3-20-41, 3-87-46,
Телефон доверия (35146) 2-43-91, ugps7snz@yandex.ru,
fpz7ogppn@yandex.ru

Заведующей МДОУ "Центр развития
ребенка - детский сад №30"
Л.Д. Кулаевой

23.11.2011 № 022-18/7-3-18

на № _____ от _____

Отдел государственного пожарного надзора ФГКУ "Специальное управление ФПС № 7 МЧС РФ" информирует, что перенос сроков выполнения предписаний по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности не предусмотрен законодательством РФ.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Выполнение предписания №169/1/1 от 29.10.2010г. подтверждается к исполнению в установленный срок.

Заместитель начальника ОГПН

С.Н.Исаев

Денисенко 32404

СМДОУ "Центр развития
ребенка - детский сад №30"
26.12.2011 №91

Отчет о выполнении предписания №60/11 от 24.04.2012 года

В июле 2013 года помещение группы №1 переоборудовано в группу для детей кратковременного пребывания, в которой будет одновременно заниматься не более 10 детей.

Заведующий МБДОУ

Л.Д. Кулаева